



TABELA DE CIRCUITOS			
CIRCUITO	DISJUNTOR (A)	CONDUTOR (mm²)	LOCAL DA CARGA
C1	1x10	3x1,5	Iluminação geral
C2	1x10	3x1,5	Iluminação geral
C3	1x16	3x2,5	Consultórios, vacinas, nebulização e curativos
C4	1x16	3x2,5	Recepção, espera, copa, lavagem e esterilização
C5	1x20	3x2,5	Equipamento de esterilização
C6	1x40	3x6,0	Chuveiro
C7	1x40	3x6,0	Chuveiro
C8	1x16	3x2,5	Cadeira odontológica
C9	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C10	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C11	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C12	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C13	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C14	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C15	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split
C16	1x16	3x2,5	Espera pl mini-split

INST. ELÉTRICAS
ESC: 1/50

Prefeitura Municipal de
Rolante

obra: Adequação do Posto de Saúde - Rolantinho

local: Avenida Anexação - Rolantinho

prancha: Inst. Elétricas - Planta baixa nº: 03/03

extensão/área: 178,74m² escala: 1:50 unidade: centímetro data: Fevereiro/2016



Ademir Gomes Gonçalves
prefeito municipal

Luciana Gabriele Renck
eng. civil crea/rs 193.127-d

ENVOLVENDO AS PESSOAS,
DESENVOLVENDO A CIDADE.
GESTÃO 2013 - 2016

Av. Getúlio Vargas, 110 | Centro | Rolante/RS | CEP 95690-000
(51) 3547.1188 | www.prefrolante.com.br