



PLANTA BAIXA  
Esc: 1/75

LEGENDA - Elétrico	
	Luminária tipo caixa - estande
	Lâmpada fluorescente 2x40 w
	Lâmpada fluorescente 20 w com soquete
	Luminária prométrica 22" E-40
	Lâmpada fluorescente eletrônica 135 w
	Tomada trava
	Tomada média
	Tomada com potência especial
	Quadro de Distribuição - Elétrica
	Quadro de Entrada Telefônica
	Eletroduto de PVC corrugado sobre forro
	Eletroduto de PVC corrugado embutido em laje e paredes
	Eletroduto de PVC rígido
	Eletroduto enterrado
	Circuitos: Retorno, retorno de fase, neutro e terra

QD-01									
Circuito	Equipamentos	Total ( W )	( A )	( B )	( C )	Corrente ( A )	Disjuntor ( A )	Fase	Neutro
01	Iluminação - Externa 1	260	260			1,18	6	1 x 1,5	1 x 1,5
02	Iluminação - Recebimento, preparo, dep. insumos, mistura e montag.	2000	2000			9,09	16	1 x 2,5	1 x 2,5
03	Iluminação - Bilheteria, embalagens, expedição e vendas	1360	1360			6,18	13	1 x 2,5	1 x 2,5
04	Iluminação - Fornos turbo e higienização de formas	1190		1190		5,40	10	1 x 2,5	1 x 2,5
05	Tomadas - Recebimento, preparo, mistura	1800	1800			8,18	16	1 x 2,5	1 x 2,5
06	Tomadas - Dep. insumos e montagem	3000			3000	13,64	16	1 x 2,5	1 x 2,5
07	Tomadas - Bilheteria, embalagens, expedição e vendas	4800	4800			21,82	25	1 x 4,0	1 x 4,0
08	Tomadas - fornos turbo e higienização formas ( *)	3600	3600			16,36	25	1 x 4,0	1 x 4,0
09	Tomadas - Tomadas especiais ( *)	4500		4500		20,45	25	1 x 6,0	1 x 6,0
10	Torneira Elétrica - Processamento ( *)	5500		5500		25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
11	Torneira Elétrica - Mistura ( *)	5500			5500	25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
12	Torneira Elétrica - Higienização de formas ( *)	5500			5500	25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
13	Espera - Câmera Fria	6000	2000	2000	2000	4,10	-	1 x 2,5	1 x 2,5
QD-02									
Circuito	Equipamentos	Total ( W )	( A )	( B )	( C )	Corrente ( A )	Disjuntor ( A )	Fase	Neutro
14	Iluminação - Externa 2	360		360		1,64	6	1 x 1,5	1 x 1,5
15	Iluminação - Processamento e Higienização de bacias	560		560		2,54	6	1 x 1,5	1 x 1,5
16	Iluminação - Fornos	1615			1615	7,34	13	1 x 2,5	1 x 2,5
17	Iluminação - Sanitários e Vestiários	260		260		1,18	6	1 x 1,5	1 x 1,5
18	Tomadas - Processamento e Higienização de bacias	3000	3000			13,64	20	1 x 4,0	1 x 4,0
19	Tomadas - Fornos, sanitários e vestiários	3900	3900			17,73	25	1 x 4,0	1 x 4,0
20	Torneira Elétrica - Processamento ( *)	5500	5500			25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
21	Torneira Elétrica - Higienização de bacias 1 ( *)	5500		5500		25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
22	Torneira Elétrica - Higienização de bacias 2 ( *)	5500		5500		25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
23	Chuveiro - Vestiário 1 ( *)	5500			5500	25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0
24	Chuveiro - Vestiário 2 ( *)	5500			5500	25,00	32	1 x 6,0	1 x 6,0

Prefeitura Municipal de

Rolante

Projeto Elétrico

obra: Pavilhão das Cuqueiras - Parque Municipal de Eventos

local: Rua Júlio Kohlarusch, 524 - Centro

prancha: Planta Baixa

extensão/área: 665,10m<sup>2</sup>

escala: 1/50

unidade: centímetro

data: Ago/2016

n°: 01

Ademir Gomes Gonçalves

Prefeito Municipal

Silmar S. de Melo

Eng. Civil CREA/RS 126.804-d

proprietário:

responsável técnico: