


ELÉTRICO
Escala 1/50



SIMBOLOGIA

	PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO (Cx. 4x4 FF)
	TUBULAÇÃO POR CIMA DA LAJE TUBULAÇÃO PELA PAREDE TUBULAÇÃO PELO RADIER
	TOMADA 2P UNIVERSAL h = 0,30m (Cx. 4"x2")
	TOMADA 2P UNIVERSAL h = 1,20m (Cx. 4"x2")
	TOMADA ESPECIAL 2P UNIVERSAL (Cx. 4"x2")
	TOMADA P/TEL PADRÃO TELEBRAS h=0,30m ou 1,20m(Cx.4"x2")
	TOMADA P/ANTENA TV h = 0,30m (Cx. 4"x2")
	TOMADA LÓGICA RJ45 h = 0,30m (Cx. 4"x2")
	INTERRUPTOR SIMPLES - 1TS (Cx. 4"x2")
	2 INTERRUPTORES SIMPLES - 2TS (Cx. 4"x2")
	1 INTERRUPTOR+TOMADA 2P E UNIV.-1TS+TOM. (Cx. 4"x2")
	CD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	RESPECTIVAMENTE FIOS NEUTRO E FASE, RETORNO, PONTE, TERRA E FASE OU NEUTRO CAMPAINHA

Circuitos	Seção	Disjuntor	Especificações	Potência
1	# 1,5	16A	Iluminação	480W
2	# 2,5	20A	Tomadas	800 W
3	#6,0	32A	Chuveiro	7500W
4	#2,5	20A	Tomadas de uso específico	3600W
	#10,0	40A	Entrada até CD	12380W

OBS: As alturas especificadas na legenda são a partir do piso acabado.
As tomadas cujas as potências não estão especificadas são de 100w
Todas as tubulações não cotados são de Ø20mm

obra: **Habitação Modular Unifamiliar**
prancha: **Elétrica** nº: **3/3**
extensão/área: **42,54m²** escala: **1/50** unidade: **centímetro** data: **Nov/2017**

proprietário: _____ responsável técnico: _____
Rolante **Ademir Gomes Gonçalves** **Denise Lima Porto**
ENVOLVENDO AS PESSOAS, DESENVOLVENDO A CIDADE. Prefeito Municipal Arq. e Urb. CAU RS A87776-0